

Kontrollskjema for dør med mangelfull funksjon

Ved problem med dør og låsing/opplåsing av denne, er det noen punkter som bør kontrolleres før lås skiftes.

Produkter montert i døren

Hvilken type låskasse er montert. _____
 Hvilken versjon lås, eller når er den produsert _____
 Hvilken type sylinder er montert _____
 Hvilken type sluttstykke er montert _____
 Når er dør installert/ tatt i bruk _____

Beskrivelse av problem/ feil:

KRYSS AV:

	Korrekt:	Mangelfull:	Kommentar:
Montering av karm/dør			
Hvilken type dør gjelder dette: tre / stål / alu, 1fl - 2fl.			
Hviler dørbladet jevnt, mot karmens sider og toppstykke?			
Horisontal og vertikal loddlinje: +/- 1-2mm			
Jevn klaring mellom dørblad og karm: ca. 1-3mm, spesielt viktig ved låskassen og sluttstykket.			
Forsvarlig innfesting/klossing av karm			
Kan tettelister på dør lage klemming slik at låsen går tregt å låse/ låse opp			
Kontroll av låskasse:			
Kan låskassen taes ut av dørblad enkelt, eller kniper den i utfresingen			
Er pilene på sylindrefallerøret montert slik at de peker nedover.			
Er stolpen og låskassen montert 90 grader i forhold til dørbladets innside/utside.			
Fungerer låsen uten problem når knapp/ nøkkel på innsiden av døren står rett opp og ned			
Fungerer låsen uten problem når knapp/ nøkkel på innsiden av døren står rett opp og ned, og døren er åpnet			
Kontroll av sluttstykke:			
Treffer fallen, sperrefallen og reilen korrekt på sluttstykket.			
Kan reilen slå i sluttstykke før den er helt ute			
Kontroll av sylinder:			
Er sylindrefesteskrue strammet hardt eller løst.			
Fungerer sylinderen om en vrir knappvrider til en av ytterpunktene og tilbake til midtstilling.			

Vurdering av feil:

Hva må gjøres:

Kunde/ oppdragsgiver: _____

Navn på beboer: _____

Adresse: _____

utført dato: _____
 utført av: _____